

כ"ח שבט תשפ"א  
10/02/2021  
סימוכין : 522106

לכבוד  
יואב אלון  
פיתוח עסקי ושירות לקוחות  
חופית קיבוץ כנרת (2010) בע"מ

**הנדון : אישור מוצר להתאמה למי שתייה**  
בהסתמך על תעודת בדיקה מס' 7012205747 של מכון התקנים הישראלי  
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2016)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגמים מייצגים של המוצר, אין לנו התנגדות לשימוש במכלי פלסטיק מסוג "חופית" תוצרת "חופית קיבוץ כנרת (2010) בע"מ", ישראל, לשימוש עם מי שתייה בטמפרטורה של עד 40°C.

האישור מתייחס למכלים בנפחים הבאים (בליטרים) :

100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1100, 1500, 2000, 2500, 5000, 10000, 13000, 21000, 27500.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 17/11/2025.

בברכה,  
אסף עמרם  
ראש מדור מים  
ענף כימיה, מזון ומים  
המעבדה לכימיה, בריאות וסביבה



המידע באישור זה יפורסם במסמך "אביזרים מאושרים למי שתייה" באתר המכון המתעדכן אחת לרבעון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן