



מדינת ישראל

07 נובמבר 2022
י"ג חשון תשפ"ג

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

לכבוד
מר גיל חסון
חברת חופית
במייל: gilh@hofit.com

שלום רב,

הנדון: מפריד דלק מים Class 1 בספיקה של 10 ליטר לשנייה (נפח 1,200 ל') מתוצרת חברת "חופית"

1. פרוטוקול הבדיקה מתאריך 25-07-2022
2. תוצאות מעבדת אמינולב מתאריך 17-08-2022
3. דו"ח בדיקה מעודכן למפריד שבנדון מתאריך 29/9/2022

מהמסמכים שבסימוכין מסתמן כי מפריד דלק מים Class 1 בספיקה של 10 ליטר לשנייה (נפח 1,200 ל') מתוצרת חברת "חופית" עומד בדרישות התקן האירופאי EN 858 ומאפשר הפרדה להורדת הריכוזים של השמן בין הכניסה למפריד ליציאה ממנו כנדרש בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז-1997.

לאור זאת, אין למשרדנו התנגדות לשימוש במפריד הדלק שבנדון בתחנות דלק ובאתרי דלק בכפוף לעמידתו בתקן (EN 858).

הערה: יש להפעיל ולתחזק את המפריד בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

רעות גלזמן

ממונה תשתיות תעשייתיות מים וקרקע

אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות
המשרד להגנת הסביבה

העתקים:

מר אבי חיים, רא"ג שפכי תעשייה קרקעות מזוהמות ודלקים
מר עפרי חזיז, מנהל תחום תשתיות וקרקעות מזוהמות
מר דניאל שרון, ממונה שפכי תעשייה
צוות מניעת זיהום מדלקים



