

תעודת בדיקה מס' 7011901633  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין	: חופית קיבוץ כנרת 2010 בע"מ
מענו	: קיבוץ כנרת, עמק הירדן 1511800
תאריך הזמנה	: 10/20

## תאור המוצר

מדגם של 3 מכסים מי פוליאטילן PE, מסומן בסימון : hofit-UKR-DSM
מין : _____ A 15 _____ מפתח חופשי (CO) _____ 570 _____ מ"מ. יבוא מי אוקריינה

## פרטי הנטילה

תאריך נטילה/בדיקה : 25/10/2020
הדוגמה נבחרה ע"י בא כח : <u>המכון/המזמין</u>
מקום נטילה/בדיקה : מפעל חופית

## מהות הבדיקה

בדיקת התאמה לדרישות סעיפי התקן של ת"י 489 חלק 2.6 "מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל" מאי 2018 .
---

תעודה זו מכיל 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
---	---

## מסקנות הבדיקה

המדגם נבדק לפי סעיפי התקן החלים עליו ונמצא <u>מתאים</u> לדרישות התקן. תוצאות הבדיקה מובאות בדפים 2-3.
--

שם החותם : ויקטור קוסטובצקי

תפקידו : מהנדס בכיר

26/10/20

תעודת בדיקה מס' 7011901633

דף מס' 2 מתוך 3 דפים

מי פוליאטילן PE

סגר / חומר : פוליאטילן PE צורה : עגול					מסגרת חומר : פוליאטילן PE צורה : עגול		
התאמה לת"י 489	דרישות ת"י EN124/489	מס' דוגמה			יח' מידה	התכונה הנבדקת	מס' סעיף
		3	2	1			
סימון סגר ; מסגרת							9
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		ת"י 2.6 489	9א'
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		סוג פולימר	9 ב'
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		המין [סוג הולם]	9 ג'
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		שם היצרן /או סימון הזיהוי	9 ד'
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		מפעל היצור שיכול להיות בקוד	9 ה'
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		תאריך או שבוע ושנת הייצור (בקוד או לא)	9 ו'
בקרת מידות							8.4
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		בחינה כללית (ראה סעיף 7.1)	8.4.1
עומק השילוב עם תושבת (ראה סעיף 7.4)							8.4.4
מתאים	גדול מ-0	38	38	38	A מ"מ	B125 עד A15	
מרווח כולל של מכסים/רשתות (חלק אחד או שניים) (ראה סעיף 7.5)							8.4.5
מתאים	מקס' 9	3	2	2		400 < C0	
קביעת סגר בתוך מסגרת (ראה סעיף 6.6)							8.4.8
מתאים	כנדרש	כנדרש	כנדרש	כנדרש		התקן נעילה ראה 6.6א	

מי פוליאטילן PE

<p><b>סגר</b>  <b>חומר: פוליאטילן PE</b>  <b>צורה: עגול</b></p>					<p><b>מסגרת</b>  <b>חומר: פוליאטילן PE</b>  <b>צורה: עגול</b></p>		
<p>התאמה לת"י 489</p>	<p>דרישות ת"י EN124/489</p>	<p>מס' דוגמה</p>			<p>יח' מידה</p>	<p>התכונה הנבדקת</p>	<p>מס' סעיף</p>
		3	2	1			
<p><b>עמידות בהחלקה (ראה סעיף 6.13)</b></p>							
מתאים	2 עד 6	2.7	2.7	2.7	מ"מ	משטחים מלאים הדגם המוגבה A15 עד B125	8.4.13
מתאים	מיני 10	כנדרש	כנדרש	כנדרש	%	שטח משטח עליון של דגם מוגבה	
מתאים	מקסי 70	כנדרש	כנדרש	כנדרש			
<p><b>השקיעה משתיירת (ראה סעיף 8.3.1)</b></p>							
מתאים	0 עד 6	1.2	1.1	0.8	מ"מ	B125 ; A15	8.4.1.6
<p><b>הפעלת עומס בדיקה</b></p>							
מתאים	הסגר/הרשת/ המסגרת לא ישברו ולא יופיעו בהם סדקים או פגמים אחרים	הסגר המסגרת לא ישברו ולא יופיעו בהם סדקים או פגמים אחרים	הסגר המסגרת לא ישברו ולא יופיעו בהם סדקים או פגמים אחרים	הסגר/ המסגרת לא ישברו ולא יופיעו בהם סדקים או פגמים אחרים	ק"נ 15	עמידות בעומס בדיקה	
מתאים	7.5 נ/ממ"ר	0.17	0.17	0.17	Pb מ"מ	השטח הנושה של מסגרת	8.4.13

הערה: בטיחות ילדים באחריות היצרן לפי הזמנה.

הערה: אם יש אמצעי נעילה בין הסגר לבין המסגרת ניתן לחרוג מהדרישות הנומינליות.